

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂU

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul **Reabilitare echipamente hidromecanice la filtrele rapide din stația de tratare Caraboia – Dărmănești, sistem hidrotehnic Trotuș, județul Bacău**

Consiliul Județean Bacău întrunit în ședința ordinară din data de 17.11.2008;

Având în vedere prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conținutului - cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

Luând în considerare Raportul Direcției urbanism, amenajarea teritoriului și lucrări publice nr. 10733/04.11.2008;

Văzând Expunerea de motive nr. 10732/04.11.2008 a Președintelui Consiliului Județean Bacău, referitoare la propunerea de aprobare a documentației tehnico-economice, faza *documentație de avizare a lucrărilor de intervenții*, pentru obiectivul „**Reabilitare echipamente hidromecanice la filtrele rapide din stația de tratare Caraboia – Darmanești, sistem hidrotehnic Trotuș, județul Bacău**“, precum și rapoartele comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 91, alin. (1), lit. b) și d), alin. (3), lit.f) și al art. 97 alin. (1), precum și al art.126 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economica, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul „ **Reabilitare echipamente hidromecanice la filtrele rapide din stația de tratare Caraboia – Darmanești, sistem hidrotehnic Trotuș, județul Bacău** “, cu următorii indicatori tehnico-economici:

- valoarea totală :
din care,

1 570,00 mii lei

constructii-montaj : 1 370,46 mii lei
(preturi valabile la data de 27.05.2008, inclusiv TVA)

- durata de realizare: 6 luni

capacitati fizice :

a) echipamente hidromecanice :

- pupitre comanda proces spalare filtre	18 buc.
- vane inchidere admisie apa Dn 300 mm	36 buc.
- vane fluture apa filtrata Dn 300 mm	18 buc.
- vane fluture aer Dn 200 mm	18 buc.
- vane fluture apa spalare Dn 500 mm	20 buc.

b) conducte de legatura + confectionii metalice

- conducta PE HD PN 6 De 500 mm	234 m
- conducta PE HD PN 6 De 200 mm	200 m
- conducta PE HD PN 6 De 300 mm	36 m

Art.2. Direcția juridică și administrație publică locală va comunica prezenta hotărâre prin Serviciul juridic, documentare și reglementari, S.C. APA SERV S.A., Direcției urbanism, amenajarea teritoriului și lucrări publice, Direcției buget-finanțe, precum și Prefectului Județului Bacău.

**PREȘEDINTE,
Dragoș BENEĂ**

Contrasemnează
**SECRETARUL JUDEȚULUI,
Elena Cătălina ZARĂ**

Nr.137 din 17.11.2008